

DIREZIONE REGIONALE
VENETO

Unità operativa territoriale
di certificazione, verifica e ricerca
di Venezia - Mestre

Wenkel s.r.l.
Via Principale, 41
31030 Casier (TV)

VENEZIA6/7/2020....
PROT.712.....

Oggetto: Generatori di calore modulari di costruzione Wenkel , marchio di fabbrica Sile, modelli
Condensa Duocascata 114-150-175-200-225-250-275-300-325-350-375-400 ,
MDC 114-150-175-200-225-250-275-300-325-350-375-400-450-600-750-900 .

Si fa riferimento alla richiesta della Società Wenkel s.r.l. titolare del marchio "Sile" del 25/6/2020, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per i generatori modulari indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R Edizione 2009 Cap. R.3.B. entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori :

Costruttore : **Wenkel s.r.l.**

Modelli : **Condensa 60N Condensa 75N Condensa 100N**
MDC 60 MDC 75 MDC 100 MDC 150

Marchio di fabbrica: **SILE**

Disegni d'assieme : 12572B - 12573B - 12574C - 12575D - 12576D - 12577E - 12592A - 12593C
12578B - 12579B - 12580B - 12581C

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in data 3/7/2020, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati ai fini dell'applicazione della Raccolta R Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap. R.3.B. della Raccolta R possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Le configurazioni dei generatori di calore modulari ammesse sono unicamente quelle riconducibili ai disegni d'assieme allegati, le cui copie, insieme al resto della documentazione tecnica , sono conservate agli atti di questa U.O.T..

Il Tecnico Verificatore
per. ind. Flavio Rocchi

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1.12.1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha validità di anni 5.

All.: n. 15

Il Direttore dell'U.O.T.
dr. ing. Francesco Boella

Documento sottoscritto con firma/e digitale/i (D.Lgs. N. 82/2005 e s.m.i.)