

Dati tecnici caldaie a condensazione per pratica ENEC

Tipologia di intervento: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di generatore di calore a condensazione.

CALDAIE A CONDENSAZIONE Classe efficienza energetica A	Potenza utile nominale del generatore 80/60 °C [%]	Rendimento termico utile al 100% della potenza utile nominale 80/60°C [%]	Efficienza energetica in riscaldamento d'ambiente della caldaia in η_s [%]	Efficienza energetica in riscaldamento dell'acqua in η_{wh} [%]
---	---	--	---	--

CONDENSA MG 25	19,30	96,20	90	84
CONDENSA MG 30	24,30	96,30	90	85
CONDENSA R SERIE 6.27	20,30	96,60	92	86
CONDENSA R SERIE 6.34	28,20	97,40	92	85
CONDENSA ATMO LN 9.24	24	96,60	86	81
CONDENSA R 3.24	23,40	96,30	92	85
CONDENSA R 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA FOREVER R 3.24	23,40	96,30	92	85
CONDENSA FOREVER R 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA N3V 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA BI 3.24	23,40	96,30	92	85
CONDENSA BI 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA BI COMPACT 3.24	23,40	96,30	92	85
CONDENSA BI T 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX 2P 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX 3P 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX TBA.M 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX TBA.M3 2B1A 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXINOX TBA.M3 2A1B 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 150 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 210 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 150 TBA.M 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 210 TBA.M 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 150 TBA.M3 2B1A 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 210 TBA M3 2B1A 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 150 TBA M3 2A1B 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA MAXISOL 210 TBA M3 2A1B 3.32	29,40	96,80	92	85
CONDENSA 60 N-M	55,30	97	92	--
CONDENSA 75 N-M	67,90	97	92	--

La potenza nominale e il rendimento termico utile si riferiscono alle condizioni 80/60° C (temperatura di mandata 80° C, temperatura di ritorno 60° C). I modelli di alta potenza CONDENSA N-M per solo riscaldamento – anche se abbinabili a bollitori esterni – sono, ai fini omologativi, considerati “generatore per solo riscaldamento ambienti”. Pertanto nella documentazione compare solo il dato di “Efficienza energetica stagionale del riscaldamento ambiente della caldaia in [%]” (η_s); nella casella “Efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua in η_{wh} [%]”, pertanto, si indicherà 0.

Wenkel S.r.l

Sede legale – operativa: Via Principale 41 – 31030 Casier (TV) - P.I. e C.F. 08456530966 – REA: TV -422447

Iscritta Registro delle Imprese di Treviso-Belluno al n° 08456530966- Capitale Sociale €98.000,00

Tel. 0422/672911 - Fax 0422/340425 – e-mail: info@heizersile.it - www.heizersile.com

Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fiorini Industries S.r.l.